



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРОТОКОЛ

от «19» января 2017 г.

№ 1-ПРМ-АС

совещания по вопросу применения светодиодного освещения в жилых и
общественных зданиях

Председательствовал:

Заместитель директора Департамента
градостроительной деятельности
и архитектуры Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

— Степанов
Александр Юрьевич

Присутствовали:

от ФАУ «ФЦС»

- Яшкинд Светлана Ильинична

от АО МНИИТЭП

- Лепешкина Елена Анатольевна
Батурин Олег Николаевич

от Российской академии медицинских
наук

- Бобкова Татьяна Ефимовна

от НИИ гигиены и охраны здоровья
детей и подростков ФГАУ «НЦЗД»
Минздрава России

- Степанова Марина Исааковна

от Ассоциации Производителей
Светодиодов и Систем на их основе
от НИИСФ РААСН

- Долин Евгений Владимирович

- Шмаров Игорь Александрович

Принято к сведению:

1. Требования СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных
организаций. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя
России от 17 августа 2016 г. № 572/пр (далее – СП 251.1325800.2016)

и СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», утвержденного приказом Минстроя России от 29 августа 2016 г. № 602/пр (далее – СП 256.1325800.2016), не смотря на противоречие действующим СанПиН и постановлению от 31 декабря 2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ПП РФ № 1221), не могут препятствовать применению светодиодов в жилых и общественных зданиях, поскольку в настоящее время являются рекомендательными.

СП 251.1325800.2016 вступит в действие с 18 февраля 2017 г.

СП 256.1325800.2016 вступит в действие с 2 марта 2017 г.

После вступления в действие и включения в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2015 г. № 1650 своды правил будут являться документами добровольного применения. При этом, приоритетными документами всегда будут являться действующие СанПиН и ПП РФ № 1221.

Указанные своды правил не включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 и Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2015 г. № 1650, вследствие чего неприменение указанных сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов.

2. Министерством энергетики Российской Федерации подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» с включением дополнений в Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 18.

Решили:

1. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России (далее - Департамент) обеспечить необходимую корректировку Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2017 г., утвержденный приказом Минстроя России от 14 декабря 2016 г. № 940/пр.

2. Считать целесообразным АО МНИИТЭП - исполнителю по разработке СП 251.1325800.2016 откорректировать п. 8.3.2, п. 8.3.4 свода правил в соответствии с требованиями действующих СанПиН.


3. Считать целесообразным Ассоциации «Росэлектромонтаж» - исполнителю по разработке СП 256.1325800.2016 откорректировать **раздел 5** и терминологию свода правил в соответствии с требованиями действующих СанПиН и СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

4. Предложить ФАУ «ФЦС» включить в План по проведению мероприятий по мониторингу и анализу действующих нормативных технических документов в сфере строительства на 2018 год выполнение работ по мониторингу требований к размещению и организации сети зданий и комплексов дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций.

5. Просить участников совещания рассмотреть и направить в Департамент предложения и замечания по п. 8(1)б) проекта постановления Правительства Российской Федерации, подготовленного Минэнерго России.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента
градостроительной деятельности
и архитектуры



А.Ю. Степанов

8.3 Источники света

8.3.2 В качестве основных источников света в ОУ помещений зданий ОО рекомендуется использование трубчатых люминесцентных ламп, компактных люминесцентных ламп, ламп накаливания, светодиодов с удаленным люминофором или комбинированным удаленным фотолюминесцентным конвертером при условии их применения с сертифицированными светильниками под заданные спектральные биологические требования.

8.3.4 Для общего и местного освещения помещений зданий ОО следует применять источники света с цветовой температурой от 2400 до 3000 К.

5 Искусственное освещение